

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование СДК ст. Рязанская

Тип объекта Дома культуры

Место нахождения (адрес) Белопеченский р-н ст-ца. Рязанская ул. Первомайская 104

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **08.2021**

Фактическая дата обследования: **09.08.2021**

Организация: СДК ст. Рязанская

Должность лица: глава

ФИО: Чернов Николай Викторович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Значение        | Нормативные требования    | Соответствует / не соответствует | Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------------|---|
| Участки и территории                   |                                  |                 |                           |                                  |   |
| Путь к входу в здание                  |                                  |                 |                           |                                  |   |
| Указатели направления движения         | К                                | наличие         | п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 | Отсутствие                       |   |
| Ширина пути движения                   | К                                | не менее 1,2 м. | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 | Соответствует                    |   |
| Продольный уклон пути движения         | К                                | не более 5%     | п. 5.1.7 СП               | Соответствует                    |   |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

|  |         |                          |                               |                  |  |
|--|---------|--------------------------|-------------------------------|------------------|--|
|  |         |                          | 59.13330.2016                 |                  |  |
| <b>Вход</b>  |         |                          |                               |                  |  |
| <b>Лестница на входе наружная</b>  |         |                          |                               |                  |  |
| Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С    | наличие                  | п. 6.1.2 СП<br>59.13330.2016  | Отсутствует      |  |
| Поручни на высоте 90 см  | О, С    | 90 см.                   | п. 6.2.11 СП<br>59.13330.2016 | Не соответствует |  |
| Высота подъема ступеней  | О, С    | 12 - 15 см.              | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Ширина ступеней  | О, С    | 35 - 40 см.              | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Единообразная геометрия ступеней   | О, С    | наличие                  | п. 5.1.12 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>  |         |                          |                               |                  |  |
| Длина марша пандуса  | К       | не более 9,0 м.          | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Уклон пандуса (высота / длина)   | К       | не более 1/20<br>(5%)    | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса  | К       | не менее 1,5 X<br>1,5 м. | п. 5.1.15 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)   | К, О    | наличие                  | п. 5.1.15 СП<br>59.13330.2016 | Наличие          |  |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)  | К       | 0,7 м.                   | п. 5.1.15 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)  | О       | 0,9 м.                   | п. 5.1.15 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)   | К       | 0,9 - 1,0 м.             | п. 5.1.15 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |  |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)                      | К       | наличие                  | п. 5.1.14 СП<br>59.13330.2016 | Не требуется     |  |
| <b>Входная площадка</b>  |         |                          |                               |                  |  |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса)  | К       | не менее 2,2 x<br>2,2 м. | п. 6.1.4 СП<br>59.13330.2016  | Соответствует    |  |
| Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая   | К, О, С | наличие                  | п. 6.1.4 СП<br>59.13330.2016  | Наличие          |  |
| <b>Дверь входная наружная</b>  |         |                          |                               |                  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету  | К       | не менее 0,9 см.         | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2016  | Соответствует    |  |
| Высота порога двери  | К       | не более 1,4 см.         | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2016  | Не соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С       | наличие                  | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2016  | Наличие          |  |
| <b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>  |         |                          |                               |                  |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К       | не менее 1,5 м.          | п. 6.2.1 СП                   | Соответствует    |  |

|  |            |   |                              |                  |   |
|--|------------|---|------------------------------|------------------|---|
|  |            |   | 59.13330.2016                |                  |   |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К          | не менее 1,2 м.                             | п. 6.2.2 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку   | К          | не менее 0,9 м.                             | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Высота порогов или перепад высот   | К          | не более 1,4 см.                            | п. 6.2.4 СП<br>59.13330.2016 | Не соответствует | На путях движения имеется перепад высоты в виде порога (необходимо оборудовать пандус или произвести понижение данного перепада высоты) |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)  | С          | не более 10 см.                             | п. 6.2.6 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)  | С          | не более 30 см.                             | п. 6.2.6 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>   |            |   |                              |                  |   |
| Ширина проема одной створки двери в свету  | К          | не менее 0,9 см.                            | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    | (дверь в зрительном зале)   |
| Высота порога двери  | К          | не более 1,4 см.                            | п. 6.1.5 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей   | С          | наличие                                     | п. 6.1.6 СП<br>59.13330.2016 | Не требуется     | дверь не имеет прозрачного полотна  |
| Зона оказания услуги   |            |   |                              |                  |   |
| <b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>   |            |   |                              |                  |   |
| Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения  | К          | не менее 5%                                 | п. 8.1.3 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Размещение технологического и иного оборудования:(при расположении сбоку)  | К          | не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола       | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)   | К          | не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола       | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.   | К          | не более 0,8 – 0,85 м                       | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016 | Не требуется     |   |
| Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги   | К          | не менее 1,0 м.                             | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016 | Не требуется     |   |
| В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов   | К, О, С, Г | не менее 5 %                                | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016 | Не требуется     |   |
| В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов-колясочников  | К          | не менее 0,75 % (но не менее одно-го места) | п. 8.1.7 СП<br>59.13330.2016 | Не требуется     |   |
| Санитарно-гигиеническое помещение  |            |   |                              |                  |   |
| Доля доступных кабин уборных от общего количества  | К          | 5 % (но не менее 1)                         | п. 6.3.2 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    |   |
| Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери | К, О, С, Г | наличие                                     | п. 6.3.6 СП<br>59.13330.2016 | Соответствует    | обозначение знаком доступности кабины для инвалидов   |

|   |            |                         |                           |               |                              |
|---|------------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| Размер кабины (ширина x глубина)  | К          | не менее 1,65 / 2,2 м   | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 | Соответствует |                              |
| Ширина двери кабины   | К          | не менее 0,9 м.         | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 | Соответствует |                              |
| Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом   | К          | не менее 0,8 м          | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 | Соответствует |                              |
| Пространство для разворота кресла-коляски   | К          | диаметр не менее 1,4 м. | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 | Соответствует |                              |
| Откидные опорные поручни, штанги  | К, О       | наличие                 | п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 | Наличие       |                              |
| Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом   | К          | наличие                 | п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 | Наличие       |                              |
| Средства информации   |            |                         |                           |               |                              |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения   | К, О, С, Г | наличие                 | п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 | Наличие       |                              |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие                 | п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 | Отсутствие    | обозначение зрительного зала |
| Речевые информаторы   | С          | наличие                 | п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 | Не требуется  |                              |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  | К  | О | С | Г |
| Участки и территории                               | -  | # | # | # |
| Вход   | -  | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | +  | # | + | # |
| Зона оказания услуги                               | +  | + | + | + |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | +  | + | + | + |
| Средства информации                                | -  | - | - | - |

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
|                   |                             | К   | О | С | Г |
| Объект доступен   | X*                          |   |   |   |   |
| Объект недоступен |                             | X   | X | X | X |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

| Функциональные зоны объекта                        | Основные мероприятия по адаптации   |
|--|---|
| Участки и территории                               | Установить указатели направления движения для инвалидов   |
|  | Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.   |
|  | Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее   |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | На пути движения перепады высот более 1,4 см. (На путях движения имеется перепад высоты в виде порога (необходимо оборудовать пандус или произвести понижение данного перепада высоты)) |
| Зона оказания услуги                               | Доступен  |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | Доступен  |
| Средства информации                                | Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (обозначение зрительного зала)   |

\*ДУ (имеются согласованные с обществом инвалидов меры по приему маломобильных граждан на объекте)

«09» Августа 2021г.  
 Дата составления Паспорта  
 специалист - эксперт  
 Должность лица, составившего Паспорт

  
 подпись

Свириденко Д.П.  
 Ф.И.О.